

Protokół nr N.HK 14/2017/03/17 pobrania próbek wody z niecki basenowej do badań z dnia 20.07.2017

Nazwa basenu, nazwa i adres właściciela / zarządzającego	Basen kąpielowy przy hotelu "Diadem" w Jermionkach gm. Kamień Kraj.
--	---

Nr próbki	Godz. pobr.	Identyfikator PPPW	Miejsce pobrania próbki	Zakres badania		Pomiary wykonane na miejscu			
				Fizykochem.	Bakteriol.	Temp. wody	pH	Chlor związany	Chlor wolny
52/N/S/17	8 ¹⁵ - 9 ⁰⁰	0413PPPW0185	niecka basenowa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	27,4°C	-	0,3	0,6
53/N/S/17	9 ⁰⁰ - 9 ¹⁵	0413PPPW0199	jacuzzi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	37,7°C	-	0,8	1,2
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Sprzęt użyty podczas poboru: chwytak aluminiowy,
 termometr elektroniczny „Elmetron” PP-Tt/31/N.HK,
 termotorby: Sp-TI/07/N.HK, Sp-TI/32/N.HK,
 zestaw „Visocolor ECO”

Uwagi i obserwacje poczynione w trakcie pobierania próbki:

Próbki wody pobrano zgodnie z instrukcją nr: I-N.HK-01 wyd. V z dnia 04.07.2011 r.	Temperatura w pojemniku transportowym [°C]
--	--